

Дефектная ведомость
на частичный ремонт крыши здания МБУДО «Городской центр профессиональной ориентации обучающихся», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Кулибина, 4

Стены – смешанная кладка (кирпич, шлакоблоки и пр.)
 Нзд. ≈ 9м (до карнизного свеса)

20.09.2022г.

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во
Частичный ремонт кровли			
1.	Выполнить демонтаж существующего покрытия шир.400мм ребер, конька, ендов, примыканий к вертикальным поверхностям кровли из оцинкованной кровельной стали толщ.0,55мм	м.п.	15,0
2.	Выполнить демонтаж существующего кровельного покрытия из асбестоцементных волнистых листов	м ²	51,0
3.	Выполнить демонтаж слоя рубероида на ремонтируемых участках	м ²	51,0
4.	Выполнить усиление концов стропильных ног из досок 50х150мм (в необходимых местах)	м ³	0,1
5.	Выполнить частичную замену элементов стропильной системы из бревен Ø180-220мм на брус 200х200мм (в необходимых местах)	м ³	0,3
6.	Выполнить замену существующей сплошной обрешетки из досок толщ.25мм	м ²	51,0
7.	Выполнить антисептирование и антиперирование «Пирилаксом Люкс» для обеспечения I группы огнезащитной эффективности всех вновь устраиваемых деревянных конструкций	-	-
8.	Выполнить устройство кровельного покрытия из хризотилцементных волнистых листов средневолнового профиля с симметричными кромками по типу 40/150-8-1750х1130х5,8 ГОСТ 30340-2012 (конфигурацию и необходимый тип листов уточнить при производстве работ), крепить к обрешетке оцинкованными крепежными элементами с уплотнительными эластичными шайбами	м ²	51,0
9.	Выполнить устройство покрытия шир.400мм ребер, конька, ендов, примыканий к вертикальным поверхностям кровли из оцинкованной кровельной стали толщ.0,55мм	м.п.	15,0


Все размеры, объем работ и количество необходимого материала уточнить при производстве работ.

При производстве работ возможно применение эквивалентных материалов, с техническими характеристиками не ниже материалов, указанных в рабочей документации.

Работы по ремонту кровли выполнять согласно дефектной ведомости, СП 118.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные», СП 17.13330.2017 «Кровли», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в

строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», с соблюдением ФЗ N384 от 30.12.2009 (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ФЗ N123 от 22.07.2008 (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», техники безопасности и прочих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации, с обеспечением безопасной для жизни и здоровья людей эксплуатации объектов, с учетом рекомендаций производителей изоляционных и отделочных материалов.

Начальник ПСО МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ»




Зубарева О.А.

ГИП ПСО МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ»




Барышников А.Н.

Рук. группы ПСО МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ»



Зельманович Л.Е.

Вед. инженер ПСО МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ»



Деенков А.И.