

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: МКП «Воронежтеплосеть».

Контактное лицо: главный специалист ПТО Воробьева М.А. тел. 2029500 доб. 331

1. Организационные требования:

1.1. Условия оплаты муниципального контракта: - Заказчик производит оплату оказанной услуги в течение 30 дней со дня подписания окончательного акта выполненных работ.

2. Характеристика услуг оценка состояния объектов теплоснабжения -тепловых сетей от котельной по адресу г. Воронеж, ул. Латненская,3

Адрес теплосети от котельной	Диаметр трубопровода, мм	Длина трубопровода, в двухтрубном исчислении подземная прокладка, мм	Длина трубопровода, в двухтрубном исчислении надземная прокладка, мм
от котельной по ул. Латненская, 3 до жилых кварталов Советского района (микрорайон Придонской)	500	-	319,4
	400	952,3	226,53
	350	708,6	-
	300	1746,78	82,76
	250	1312,02	-
	200	1193,97	-
	150	1623,59	-
	125	22,91	-
	100	114,74	-
	80	-	319,5

3. Место оказания услуг – г. Воронеж, тепловые сети от котельной по адресу ул. Латненская,3 до жилых кварталов Советского района (микрорайон Придонской)

4. Сроки (периоды) оказания услуг – До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет и согласовывает с Заказчиком график оказания услуг. Срок оказания услуг 01.10.2022г

5. Условия оказания услуг – услуга выполняется силами и материалами Исполнителя без привлечения соисполнителя.

6. Нормативные требования оказания услуг – услуга оказывается в соответствии с требованиями, изложенными в «Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003г.; справка о кадровых ресурсах, наличии специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля, механическим и иным видам испытаний, по расчетам на прочность, по металловедению. В т.ч. по сварочным и наплавочным материалам, технологии производства сварочных работ.

7. Требования к качеству услуг – соответствие методике, техническим регламентам, а также другим нормативно-техническим и методическим документам, соблюдение требований которых обязательно при проведении экспертизы (разд. VIII, п.8.1.2. «Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля»). Наличие копии свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля со сроком действия в течение срока выполнения договора, заверенную печатью организации и подписью руководителя.

8. Требования к безопасности выполнения услуг и безопасности результатов услуг - обеспечить оказание услуги в полном соответствии с требованиями изложенными в «Правилах промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 536 от 15.12.2020 г., правилах охраны труда, техники безопасности, технической эксплуатации, пожарной безопасности и правил внутреннего трудового распорядка.

9. Порядок сдачи и приемки результатов услуг – после оказания услуг

Исполнитель направляет в адрес заказчика акты выполненных работ, счет на оплату и счёт-фактуру (при наличии). Заключение технического диагностирования на ___ листах. Заключение технического диагностирования в электронном виде в формате PDF на электронном носителе CD-R (CD-RW, DVD-R, DVD-RW).

10. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг – Исполнитель не вправе удерживать результат выполненных работ и другое оказавшееся у него имущество Заказчика.

11. Требования к участникам – Наличие копии свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля со сроком действия в течение срока выполнения договора, заверенную печатью организации и подписью руководителя.

Заместитель главного инженера-начальник ПТО



Корзухин Д.В.